

SINTESI DI RESOCONTO DI PROVA 0015R/16

Rilasciato alla ditta:
GIULIANI SERRAMENTI SRL

PROVE ESEGUITE:
Potere Fonoisolante (UNI EN ISO 10140-2 - UNI EN ISO 717-1)

Dimensione campione:

Perimetro apribile: 5,72 m

Superficie totale: 1,96 m²


DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MODELLO:

"EFESTO 60 ACUSTIC"

VALORE CONSEGUITO:


INDICE DI VALUTAZIONE DEL POTERE FONOISOLANTE: R_w 31 (0;-1) dB

La Direzione Generale
Stefano Mora



Tutti i risultati di prova, con valori misurati sperimentalmente, indicati nella presente sintesi sono contenuti nel rapporto di prova n. 0015R/16 del 04/07/2016 emesso da questo Laboratorio.

Il Direttore Tecnico
Ing. Antonio D'Albo



Correggio, 04/07/2016